

## Акт проверки состояния вентиляционных каналов

г.Екатеринбург

«03» июня 2024 года

**Тип и адрес объекта:** МКД, г.Екатеринбург, ул.Белинского, дом 177а

**Организация, проводившая проверку:** ООО «УК «Созвездие»

### Комиссия в составе:

Федоров Роман Евгеньевич (энергетик)

Брызгалов Евгений Михайлович (инженер)

Ивонин Максим Иванович (мастер)

провела плановое обследование вентиляционных систем МКД за период: апрель 2024 - июнь 2024, на предмет:

- исправности естественной вентиляции;
- крепления вытяжных решеток;
- герметичности в вентиляционных каналах и шахтах;
- отсутствия засоров в каналах;
- регулировки вентиляционных систем от резких изменений текущей температуры воздуха и ветров;
- наличия тяги в дымоventилиционных каналах.

### По результатам обследования комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

- каналы выполнены из кирпича;
- вентиляционные каналы выходят на технический этаж;
- вытяжные отверстия вентиляционных каналов оборудованы типовыми решетками;
- в каналах отсутствует строительный мусор и пыль;
- вентиляционная воздушная тяга в норме.


**Заключение:** на основании результатов обследования и испытаний комиссия признает техническое состояние вентиляционной системы в МКД удовлетворительной. Эффективность вентиляции соответствует требованиям нормативных документов и пригодна для дальнейшей эксплуатации.

### Подпись комиссии:

Федоров Р.Е.



Брызгалов Е.М.



Ивонин М.И.

