

Уважаемые жильцы!

- В многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором не все жилые помещения или нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, размер платы за коммунальную услугу по отоплению в помещении определяется из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии.

Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее Постановление) регламентируется начисление платы за коммунальную услугу «Отопление».

Согласно Постановлению, оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – в течение отопительного периода, либо равномерно в течение календарного года. В муниципальном образовании г.Екатеринбург; начисления платы осуществляется в течение отопительного периода.

При расчете платы, учитывается наличие или отсутствие коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а также оснащённость жилых или нежилых помещений в многоквартирном доме индивидуальными приборами учета тепловой энергии:

**Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за октябрь 2024 года по Белинского 222**

**Данные о расходе теплоносителя**

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Тариф, руб.
Октябрь	289,723	2482,54

Расход теплоносителя за период с 21.09.2024 по 25.10.2024, отражен в карточках за октябрь 2024 года.

Площадь офисов – 6414,44 м<sup>2</sup>,

Площадь жилых помещений (1-306) – 21829,9 м<sup>2</sup>

Общая площадь жилых и нежилых помещений: 6414,44 + 21830,4 = 28244,34 м<sup>2</sup>

Вычислим расход теплоносителя по Отоплению на 1 м<sup>2</sup> площади:

$289,723 / 28244,34 \text{ м}^2 \approx 0,010258 \text{ Гкал на } 1 \text{ м}^2$

**Пример расчета для помещения площадью 96,4 м<sup>2</sup>.**

Расчет платы по строке «Отопление»:  $0,010258 \text{ Гкал} * 96,4 \text{ м}^2 \approx 0,9888712 \text{ Гкал}$

$0,9888712 \text{ Гкал} * 2482,54 \text{ руб.} = 2454,91 \text{ руб.}$

Сентябрь 2024

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Бьект: Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "Созвездие")
Ил объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01°C
Ичислитель: СПТ944, SN: 10773, ТВ1; dTMin = 3°C
Земля на приборе: Отстает на 2 мин. Допустимое отклонение времени: 4ч. 19мин.
Ад ресурса: УУТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая
Ад нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,124526 Гкал/ч

1С:Р

Table with columns: Дата, Температура, Объем, Масса, Коэффициенты, Вид перерыва, Режим работы. Contains daily data from 26.08.2024 to 25.09.2024.

создания в энергосбыдинг

Table with columns: Дата, Начало периода, Конец периода, Заводской номер прибора, Тип прибора, Адрес объекта, Вид нагрузки, Количество тепловой энергии, Время работы, Показания. Includes summary rows for periods.

ричные перерасчета

уд. 1 СПЗ, ТВ1, (ЦО+ГВС)
1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчет не производится)
отклонения Qmax от Qср в периоде: 574%
отклонения от Q предыдущего периода: 350%
отклонения dV предыдущего периода: -100%
отклонения Q за аналогичный период прошлого года: -8%

редставитель абонента

Blank lines for signature and stamp of the subscriber representative.

редставитель теплосети

Blank lines for signature and stamp of the heat network representative.

АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.09.2024 11:57:41

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Бъект: Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "Созвездие")
Ил объекта: МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01°C
Исчислитель: СТП944, SN: 10793, ТВ1; dMin = 3°C
Эквивалентная нагрузка на прибор: 2 мин. Допустимое отклонение времени: 4ч. 19мин.
Ид ресурса: УЭТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая Схема ГВС: Тупликовая
Ид нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,124526Гкал/ч

2ср

Table with columns: Дата, Температура (t1, t2, dt), Объем (v1, v2, dv), Масса (m1, m2, m), Количество теплоты (Qфакт, Qрасч), Тариф (Тнар, Трас), Тариф (Тар, ч), Тариф (Тф, ч), Причина перерасчета, Вид перерыва подачи ресурса/Причина обнуления, Режим работы

Сведения о энергосбыллинг

Table with columns: Дата предыдущих показаний, Начало периода показаний, Конец периода показаний, Заводской номер прибора учета, Тип прибора учета, Адрес объекта (справочно), Вид нагрузки, Количество потребленной тепловой энергии, Количество потребленного теплоносителя, Время наработки прибора учета, Показания, Показания, м3

Риски перерасчета

- ошибка 2 СПЗ, ТВ1, (ЦО+ГВС)
1.7 - Отсутствие пог/потребления теплоносителя (перерасчет не производится)
1.14 - Обнуление dv
отклонения Qmax от Qср в периоде: 945%
отклонения от Q предыдущего периода: 4810%
отклонения dv предыдущего периода: -100%
отклонения Q за аналогичный период прошлого года: 158%
отклонения dv за аналогичный период прошлого года: -100%

Представитель абонента

Представитель теплосети

(Должность, Фамилия И.О.)
(Подпись)

(Должность, Фамилия И.О.)
(Подпись)

АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.09.2024 11:57:41

Ведомость о принятой тепловой энергии абонента

Бъект: Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ООО "ЭК-Созвездие")
МКД, расчетная температура воздуха в здании: 18,01°С
СПТ944, SN: 10796, ТВ1; dTMin = 3°С
ошибка на приборе: УУТЭ, ОДПУ в МКД Система ГВС: Открытая Допустимое отклонение времени: 4ч. 19мин.
ад ресурса: ЦО+ГВС Схема ГВС: Тульковая
ад нагрузки: ЦО+ГВС Qгвс = 0,124526Гкал/ч

Зетр

Table with columns: Дата, Температура, Объем, Масса, Кол-во теплоты, Причина перерасч., Вид перерыва подачи ресурса/Причина отключения, Режим работы. Contains daily data from 26.08.2024 to 25.09.2024.

Summary table with columns: Дата, Начало периода, Конца периода, Заводской номер прибора учёта, Тип прибора учёта, Адрес объекта, Вид нагрузки, Количество потребленной тепловой энергии, Количество потребленного теплоносителя, Время работы прибора учёта, Показания Гкал, Показания м3.

иточные перерасчёта
юд. 3 СТ3, ТВ1, (ЦО+ГВС)
1.7 - Отсутствие подачи/потребления теплоносителя (перерасчёт не производится)
1.14 - Обнуление dV
отклонения Qmax от Qср в периоде: 385%
отклонения от Q предыдущего периода: 37%
отклонения dV предыдущего периода: -100%
отклонения Q за аналогичный период прошлого года: 77%
отклонения от Q предыдущего периода: (Qтеп/(Трасс - Токл)-Qпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред)\*коэф\_та)/(Qпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред)\*коэф\_та)
отклонения dV предыдущего периода: (dVтеп/(Трасс - Токл)-dVпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред))/(dVпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред))
отклонения Q за аналогичный период прошлого года: (Qтеп/(Трасс - Токл)-Qпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред)\*коэф\_та)/(Qпред/(Трасс\_пред - Токл\_пред)\*коэф\_та)
отклонения от Q предыдущего периода: (20,15405/(744-72)-(1,5809/(744-672)))/(1,5809/(744-672))
отклонения dV предыдущего периода: (0/(744-72)-(2,0736/(744-672)))/(2,0736/(744-672))
отклонения Q за аналогичный период прошлого года: (20,15405/(744-72)-(12,6252/(744-0)))/(12,6252/(744-0))

редставитель абонента
редставитель теплосети
АО «Энергосбыт Плюс»
Матушкин Кирилл Олегович
26.09.2024 11:57:41

Отчет о суточных параметрах  
(26.09.2024 0:00:00 - 25.10.2024 0:00:00)

Объект: Свердловская обл., Екатеринбург г, Беллинского ул, д. 222 (ТСЖ "Созвездие-1")  
Прибор: СП1944 (под. 3) Заводской номер: 10796  
Точка измерения: ТВ1 (под. 3 СПЗ); Ресурс: ТС  
Схема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1		V2		V3		M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qv		Qg Гкал	tв °C	Pхв МПа	Траб		Тнар ч	NS
					м3	Т	м3	Т	м3	Т	Т	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч									
26.09.2024	71.88	41.03	29.83	30.85	83.40	84.20	0.00	81.51	83.53	0.00	-2.46	0.80	0.63	0.40	2.483	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
27.09.2024	68.02	40.19	30.38	27.84	72.90	73.60	0.00	71.39	73.04	0.00	-2.28	0.97	0.59	0.50	1.993	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
28.09.2024	68.69	40.58	30.40	28.11	72.20	73.00	0.00	70.68	72.43	0.00	-2.45	1.05	0.60	0.40	1.993	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
29.09.2024	67.44	40.63	30.65	26.80	70.10	71.00	0.00	68.67	70.45	0.00	-2.55	1.00	0.59	0.40	1.846	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
30.09.2024	68.21	40.98	30.88	27.23	72.90	73.80	0.00	71.39	73.22	0.00	-2.53	1.04	0.60	0.40	1.947	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
01.10.2024	67.95	40.83	30.59	27.12	70.20	70.90	0.00	68.75	70.34	0.00	-2.28	1.03	0.61	0.40	1.867	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
02.10.2024	68.12	40.69	35.52	27.44	76.90	77.70	0.22	75.31	77.10	0.21	-2.35	0.97	0.65	0.40	2.077	0.008	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
03.10.2024	68.99	40.98	30.26	28.02	80.00	80.70	0.00	78.30	80.06	0.00	-2.23	0.94	0.62	0.40	2.201	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
04.10.2024	68.90	40.65	30.06	28.25	76.70	77.40	0.00	75.08	76.80	0.00	-2.27	0.93	0.64	0.40	2.126	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
05.10.2024	68.86	40.52	30.36	28.33	78.70	79.40	0.00	77.04	78.79	0.00	-2.25	0.93	0.62	0.40	2.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
06.10.2024	68.79	40.41	29.61	28.38	70.70	71.20	0.00	69.21	70.65	0.00	-2.07	0.96	0.62	0.40	1.967	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
07.10.2024	68.76	40.67	32.21	28.09	82.70	83.50	0.05	80.96	82.85	0.05	-2.31	0.93	0.64	0.40	2.275	0.002	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
08.10.2024	69.73	40.50	33.94	29.23	71.80	72.60	0.04	70.25	72.04	0.04	-2.52	1.04	0.62	0.40	2.058	0.001	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
09.10.2024	69.93	40.41	30.28	29.52	76.90	77.60	0.00	75.22	77.00	0.00	-2.34	0.94	0.64	0.40	2.228	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
10.10.2024	69.26	42.28	38.02	26.97	110.70	111.60	0.23	108.33	110.67	0.23	-2.13	0.88	0.68	0.40	2.933	0.009	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
11.10.2024	72.46	45.01	37.65	27.45	135.60	137.20	0.22	132.47	135.90	0.22	-2.55	0.93	0.68	0.40	3.606	0.008	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
12.10.2024	77.58	44.04	38.62	33.55	106.60	107.50	0.49	103.81	106.52	0.49	-2.59	0.99	0.68	0.40	3.500	0.019	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
13.10.2024	76.49	44.29	39.14	32.20	110.40	111.60	0.60	107.57	110.57	0.59	-2.76	0.95	0.69	0.40	3.501	0.023	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
14.10.2024	71.51	43.10	33.40	28.41	113.80	115.20	0.06	111.22	114.20	0.06	-2.64	0.96	0.69	0.40	3.169	0.002	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
15.10.2024	69.74	43.37	32.23	26.38	125.10	126.60	0.03	122.39	125.48	0.03	-2.50	0.94	0.69	0.40	3.243	0.001	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
16.10.2024	71.24	43.29	29.39	27.94	116.40	117.60	0.00	113.78	116.57	0.00	-2.42	0.97	0.68	0.40	3.189	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
17.10.2024	71.80	41.79	32.22	30.01	99.60	100.50	0.05	97.33	99.68	0.05	-2.38	0.98	0.67	0.40	2.925	0.002	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
18.10.2024	69.88	41.21	33.52	28.67	96.30	97.20	0.15	94.21	96.43	0.15	-2.33	0.96	0.67	0.40	2.713	0.005	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
19.10.2024	70.52	42.33	33.32	28.18	109.60	110.70	0.03	107.18	109.77	0.03	-2.39	0.94	0.68	0.40	3.027	0.001	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
20.10.2024	69.35	41.49	27.66	27.86	100.30	100.90	0.00	98.15	100.09	0.00	-1.95	0.96	0.67	0.40	2.738	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
21.10.2024	70.21	41.17	27.23	29.04	97.30	98.00	0.00	95.18	97.22	0.00	-2.13	0.97	0.66	0.40	2.755	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
22.10.2024	69.96	41.30	27.22	28.66	99.10	99.80	0.01	96.94	99.00	0.01	-2.11	0.96	0.67	0.40	2.792	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
23.10.2024	70.10	40.47	29.42	29.63	85.80	86.20	0.01	83.93	85.54	0.01	-1.90	1.03	0.66	0.40	2.492	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
24.10.2024	69.81	40.10	27.74	29.71	78.70	78.90	0.00	76.99	78.30	0.00	-1.69	1.01	0.65	0.40	2.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
25.10.2024	69.19	39.98	28.13	29.21	83.80	84.00	0.00	82.01	83.37	0.00	-1.64	0.97	0.67	0.40	2.398	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	24.0		
Средние:	70.11	41.48	31.66	28.64	2725.20	2750.10	2.18	2665.24	2727.63	2.17	-2.30	0.96	0.65	0.40	76.527	0.082	0.082	0.082	0.082	0.00	0.00	720.0	720.0	720.0		
Итого:																										

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1	M2	M3	Qv Гкал	Qg Гкал	Траб ч	Тнар ч
25.09.2024	1070.70	1066.30	1.09	1047.32	1054.91	1.07	23.496	0.053	2027.4	1724.0
25.10.2024	3795.90	3816.40	3.27	3712.56	3782.53	3.24	100.023	0.134	2747.4	2444.0
Итого:	2725.20	2750.10	2.18	2665.24	2727.63	2.17	76.527	0.082	720.0	720.0

Представитель энергопоставляющей организации

Представитель абонента

Отчет о суточных параметрах  
(26.09.2024 0:00:00 - 25.10.2024 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ТСЖ "Созвездие-1")  
Прибор: СПТ944 (под. 1) Заводской номер: 10773  
Точка измерения: ТВ1 (под. 1 СПЗ); Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qtv	Qg	ixv	Pxv	Траб	Тнер	NS	
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	°C	МПа	ч	ч		
26.09.2024	70.62	42.81	30.06	37.82	85.40	83.90	0.00	83.53	83.18	0.00	0.42	0.78	0.40	0.40	2.285	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
27.09.2024	66.54	30.09	19.85	46.69	80.00	78.41	0.00	78.41	77.91	0.00	0.65	0.93	0.59	0.40	1.599	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
28.09.2024	67.08	45.17	29.73	21.91	67.20	66.20	0.00	65.85	65.57	0.00	0.43	1.03	0.59	0.40	1.457	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
29.09.2024	65.98	47.94	30.23	18.04	73.50	72.70	0.00	72.07	71.92	0.00	0.20	0.98	0.59	0.40	1.313	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
30.09.2024	66.53	47.25	30.40	19.28	68.00	67.20	0.00	66.65	66.50	0.00	0.23	1.03	0.60	0.40	1.301	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
01.10.2024	66.48	46.72	31.41	19.76	73.70	72.90	0.00	72.24	72.16	0.00	0.12	1.01	0.61	0.40	1.444	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
02.10.2024	67.07	44.68	36.38	22.39	95.70	94.50	0.02	93.77	93.63	0.01	0.16	0.94	0.64	0.40	2.138	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0		
03.10.2024	67.89	44.61	37.95	23.28	91.00	89.90	0.09	89.12	89.07	0.09	0.06	0.91	0.62	0.40	2.106	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0		
04.10.2024	67.77	44.61	39.04	23.17	87.90	86.90	0.01	86.09	86.10	0.01	0.00	0.90	0.64	0.40	2.023	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
05.10.2024	67.74	43.74	31.06	24.01	91.50	90.40	0.00	89.62	89.59	0.00	0.04	0.91	0.61	0.40	2.160	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
06.10.2024	67.64	43.46	31.40	24.18	88.90	88.00	0.00	87.08	87.22	0.00	-0.16	0.93	0.62	0.40	2.109	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
07.10.2024	67.81	44.24	31.21	23.58	106.50	105.10	0.00	104.31	104.14	0.00	0.16	0.90	0.64	0.40	2.476	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
08.10.2024	67.73	45.63	30.99	22.10	73.30	72.40	0.00	71.80	71.70	0.00	0.14	1.01	0.62	0.40	1.615	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
09.10.2024	68.87	46.87	40.98	22.00	113.40	111.90	0.17	111.00	110.74	0.17	0.23	0.87	0.64	0.40	2.459	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0		
10.10.2024	68.92	51.21	33.63	17.71	216.20	213.30	0.01	211.61	210.68	0.01	0.44	0.78	0.67	0.40	3.721	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
11.10.2024	72.45	53.58	31.91	18.86	236.60	234.10	0.00	231.12	231.00	0.00	0.05	0.83	0.68	0.40	4.358	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
12.10.2024	77.08	57.93	40.19	19.15	214.20	211.80	0.01	208.63	208.55	0.00	0.04	0.89	0.67	0.40	4.029	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
13.10.2024	76.05	56.81	36.71	19.23	212.00	209.30	0.01	206.61	206.19	0.01	0.20	0.86	0.67	0.40	4.004	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
14.10.2024	71.00	54.42	35.40	16.58	209.10	206.70	0.00	204.41	203.88	0.00	0.26	0.87	0.68	0.40	3.436	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
15.10.2024	69.34	53.19	36.78	16.15	216.80	214.70	0.01	212.14	211.88	0.01	0.12	0.85	0.68	0.40	3.453	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
16.10.2024	70.88	54.64	37.04	16.24	215.30	213.10	0.01	210.49	210.17	0.01	0.16	0.87	0.68	0.40	3.452	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
17.10.2024	71.46	55.56	32.42	15.90	209.00	207.30	0.00	204.26	204.34	0.00	-0.04	0.89	0.66	0.40	3.261	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
18.10.2024	69.61	54.69	37.37	14.91	202.90	201.20	0.01	198.52	198.42	0.00	0.05	0.88	0.67	0.40	2.991	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
19.10.2024	70.21	54.14	36.56	16.07	211.20	209.30	0.01	206.56	206.47	0.01	0.05	0.85	0.67	0.40	3.345	0.001	0.00	0.00	24.0	24.0		
20.10.2024	69.13	53.39	31.95	15.74	220.50	218.50	0.00	215.80	215.61	0.00	0.09	0.86	0.67	0.40	3.396	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
21.10.2024	69.89	54.85	32.43	15.04	212.10	210.20	0.00	207.50	207.29	0.00	0.10	0.88	0.65	0.40	3.141	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
22.10.2024	69.86	53.81	37.21	16.05	218.60	216.20	0.28	213.83	213.29	0.28	0.25	0.86	0.67	0.40	3.458	0.014	0.00	0.00	24.0	24.0		
23.10.2024	70.01	55.14	35.36	14.87	228.70	226.40	0.01	223.71	223.22	0.01	0.22	0.92	0.65	0.40	3.341	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
24.10.2024	69.79	55.77	34.34	14.02	216.10	214.00	0.00	211.40	210.91	0.00	0.23	0.91	0.64	0.40	2.974	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
25.10.2024	69.10	53.85	32.20	15.24	225.40	223.30	0.00	220.60	220.30	0.00	0.14	0.87	0.66	0.40	3.362	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0		
Средние:	69.35	50.25	34.08	19.10	4660.70	4610.10	0.64	4558.75	4551.59	0.63	0.17	0.90	0.64	0.40	82.207	0.029	0.00	0.00	720.0	720.0		
Итого:	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qtv	Qg	Траб	Тнер
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.09.2024	3956.70	3936.00	1.37	3873.59	3861.87	1.35	16.170	0.084	2026.1	1791.5
25.10.2024	8617.40	8546.10	2.01	8432.34	8413.46	1.98	98.378	0.113	2746.1	2511.5
Итого:	4660.70	4610.10	0.64	4558.75	4551.59	0.63	82.207	0.029	720.0	720.0

Представитель энергопоставляющей организации

Представитель абонента

Отчет о суточных параметрах  
(26.09.2024 0:00:00 - 25.10.2024 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Белинского ул, д. 222 (ТСЖ "Созвездие-1")  
Прибор: СПТ944 (под. 2) Заводской номер: 10793  
Точка измерения: ТВ1 (под. 2 СПЗ); Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qtv	Qg	bхв	Рхв	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	°C	МПа	ч	ч	
26.09.2024	71.48	46.30	29.55	25.18	125.40	122.30	0.45	122.58	121.07	0.45	1.24	0.60	0.40	0.40	3.057	0.019	0.00	1.00	24.0	0.0	*
27.09.2024	67.46	45.15	31.80	22.31	115.30	112.50	0.96	112.95	111.42	0.95	1.36	0.84	0.51	0.40	2.573	0.041	0.00	1.00	24.0	12.8	*
28.09.2024	68.10	45.96	25.36	22.14	122.90	120.10	0.00	120.36	118.91	0.00	1.21	1.04	0.60	0.40	2.675	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
29.09.2024	66.94	45.30	25.61	21.65	118.50	115.80	0.00	116.12	114.68	0.00	1.25	1.00	0.59	0.40	2.521	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
30.09.2024	67.54	46.16	25.91	21.38	117.30	114.50	0.00	114.91	113.36	0.00	1.36	1.04	0.61	0.40	2.468	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
01.10.2024	67.40	45.80	25.93	21.59	118.80	116.00	0.00	116.39	114.86	0.00	1.33	1.03	0.61	0.40	2.522	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
02.10.2024	67.89	45.81	28.70	22.07	173.80	169.90	0.03	170.22	168.23	0.03	1.18	0.97	0.65	0.40	3.779	0.001	0.00	1.00	24.0	24.0	
03.10.2024	68.74	46.60	26.13	22.15	164.80	161.20	0.00	161.32	159.56	0.00	1.10	0.93	0.62	0.40	3.595	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
04.10.2024	68.69	45.86	26.17	22.83	154.80	151.30	0.00	151.54	149.81	0.00	1.14	0.92	0.65	0.40	3.484	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
05.10.2024	68.56	46.27	26.20	22.28	153.20	149.70	0.00	149.99	148.20	0.00	1.20	0.93	0.62	0.40	3.361	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
06.10.2024	68.43	45.23	26.30	23.20	134.30	131.30	0.00	131.50	130.04	0.00	1.11	0.95	0.62	0.40	3.058	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
07.10.2024	68.44	46.01	26.17	22.43	173.70	169.90	0.00	170.07	168.22	0.00	1.10	0.93	0.64	0.40	3.823	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
08.10.2024	68.94	46.64	26.31	22.31	122.10	119.60	0.00	119.52	118.38	0.00	0.95	1.03	0.62	0.40	2.682	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
09.10.2024	69.76	46.36	26.28	23.39	171.40	167.60	0.00	167.68	165.91	0.00	1.06	0.93	0.64	0.40	3.931	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
10.10.2024	69.15	47.05	26.65	22.10	233.30	228.40	0.00	228.33	226.04	0.00	1.01	0.88	0.68	0.40	5.050	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
11.10.2024	72.21	48.51	27.53	23.70	248.20	242.00	0.00	242.50	239.53	0.00	1.23	0.92	0.68	0.40	5.683	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
12.10.2024	77.39	49.19	26.63	28.21	213.10	207.70	0.00	207.53	205.36	0.00	1.05	0.98	0.68	0.40	5.857	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
13.10.2024	76.41	49.68	26.55	26.74	230.60	224.80	0.00	224.70	222.21	0.00	1.11	0.95	0.68	0.40	6.028	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
14.10.2024	71.32	47.59	26.59	23.72	224.30	219.00	0.00	219.24	216.69	0.00	1.17	0.95	0.69	0.40	5.213	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
15.10.2024	69.63	48.09	26.72	21.94	246.10	240.80	0.00	240.78	238.20	0.00	1.07	0.93	0.69	0.40	5.222	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
16.10.2024	71.17	48.87	27.67	22.31	237.20	231.80	0.00	231.87	229.23	0.00	1.15	0.96	0.69	0.40	5.201	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
17.10.2024	71.70	47.84	27.59	23.86	204.60	199.80	0.00	199.94	197.66	0.00	1.14	0.97	0.67	0.40	4.792	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
18.10.2024	69.83	47.33	27.32	22.50	213.00	208.30	0.00	208.38	206.12	0.00	1.09	0.96	0.67	0.40	4.708	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
19.10.2024	70.46	48.51	26.85	21.94	228.80	223.80	0.00	223.76	221.34	0.00	1.08	0.94	0.68	0.40	4.920	0.000	0.00	1.00	23.3	23.3	
20.10.2024	69.33	47.21	27.08	22.12	231.50	226.70	0.00	226.55	224.34	0.00	0.98	0.96	0.67	0.40	5.013	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
21.10.2024	70.22	47.43	27.56	22.79	225.70	221.10	0.00	220.77	218.77	0.00	0.91	0.97	0.66	0.40	5.015	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
22.10.2024	69.98	47.62	27.66	22.35	237.20	232.50	0.00	232.02	230.03	0.00	0.86	0.96	0.67	0.40	5.211	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
23.10.2024	70.10	47.43	27.56	22.67	203.90	199.80	0.00	199.45	197.70	0.00	0.88	1.02	0.66	0.40	4.533	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
24.10.2024	69.86	47.15	27.47	22.70	190.30	186.60	0.00	186.16	184.66	0.00	0.81	1.01	0.65	0.40	4.251	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
25.10.2024	69.30	47.29	26.27	22.01	223.70	219.50	0.00	218.92	217.21	0.00	0.78	0.97	0.67	0.40	4.833	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
Средние:	69.88	47.01	27.00	22.87	223.70	219.50	0.00	218.92	217.21	0.00	1.10	0.95	0.64	0.40	4.833	0.000	0.00	1.00	24.0	24.0	
Итого:					5557.80	5434.50	1.44	5436.04	5377.74	1.43					125.059	0.061			719.3	684.1	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qtv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.09.2024	1612.60	3889.30	3.26	1576.04	3843.22	3.23	33.975	0.132	2026.6	952.1
25.10.2024	7170.40	9323.80	4.70	7012.08	9220.96	4.66	159.034	0.192	2745.9	1636.2
Итого:	5557.80	5434.50	1.44	5436.04	5377.74	1.43	125.059	0.061	719.3	684.1

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации