Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Октябрь 2026 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Октябрь	55,89	37,75	18,14	3274,08

- Площадь офисов – 1 147,6 м2,
- Площадь жилых помещений – 10 696,6 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(3 Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета (распределителями) тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(3):

$$P_i = \left(V_i^{п} + V_i^{одн} \times \frac{S_i}{S_{об}} \right) \times T^{Т}, \text{ где:}$$

$V_i^{п}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в i-м жилом или нежилом помещении, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в i-м жилом или нежилом помещении по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.12.2016 N 1498)

$V_i^{одн}$ - объем (количество) тепловой энергии, предоставленный за расчетный период в многоквартирный дом, оборудованный коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, за исключением объема (количества) тепловой энергии, потребленного во всех жилых или нежилых помещениях в многоквартирном доме, который определяется по формуле:

$$V_i^{одн} = V^{д} - \sum_i V_i^{п},$$

где $V^{д}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного сезона по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета за предыдущий год;

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$S_{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

$T^{Т}$ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расчет согласно формуле 3(3) Правил для помещения площадью 96,5 м2.

Расход теплоносителя по показаниям ИПУ равен 0,166 Гкал

$P = ((0,166+96,5*(55,89-37,75)/(1147,6+10696,6))*3274,08 \approx 1027,21$ руб.

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Данная сумма отражается в квитанции в строке отопление.

Отчет о суточных параметрах
(26.09.2026 0:00:00 - 25.10.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Юлиуса Фучика ул, д. 11 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: Карат-30Х (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 02874613
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Траб	NS	gNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч		
26.09.2026	71.56	40.15	31.41	56.510	58.200	55.219	57.771	6.20	5.47	1.715	24.0	*	HC G
27.09.2026	71.31	40.44	30.87	56.680	58.600	55.393	58.168	6.50	5.53	1.708	24.0	*	HC G
28.09.2026	70.45	39.47	30.98	50.350	52.330	49.231	51.960	6.26	5.23	1.513	24.0	*	HC G
29.09.2026	68.33	41.40	26.93	69.800	70.830	68.420	70.230	6.58	5.67	1.569	24.0	*	HC G
30.09.2026	72.81	41.29	31.52	55.330	57.390	54.071	56.922	7.33	5.55	1.573	24.0	*	HC G
01.10.2026	72.43	42.23	30.20	52.890	55.110	51.666	54.670	8.33	5.48	1.565	24.0	*	HC G
02.10.2026	74.37	42.00	32.37	63.340	64.220	61.801	63.707	8.24	5.51	1.991	24.0	*	HC G
03.10.2026	75.22	43.87	31.35	75.020	76.540	73.154	75.870	7.58	5.91	2.291	24.0	*	HC G
04.10.2026	74.35	45.65	28.70	98.200	99.870	95.803	98.913	7.45	6.13	2.739	24.0	*	HC G
05.10.2026	73.33	47.50	25.83	123.540	124.510	120.591	123.222	6.91	6.25	3.125	24.0		Ok
06.10.2026	73.57	46.14	27.43	120.370	121.150	117.484	119.966	6.82	6.35	3.218	24.0		Ok
07.10.2026	74.91	45.65	29.26	106.150	106.970	103.523	105.953	7.09	6.39	3.035	24.0		Ok
08.10.2026	73.86	45.01	28.85	101.940	102.530	99.500	101.581	8.49	6.45	2.846	24.0		Ok
09.10.2026	72.89	45.16	27.73	104.230	105.040	101.777	104.059	7.89	6.51	2.817	24.0		Ok
10.10.2026	73.68	44.62	29.06	96.350	97.500	94.038	96.599	8.26	7.47	2.692	24.0	*	HC G
11.10.2026	72.64	42.50	30.15	81.970	83.360	80.056	82.690	8.41	7.30	2.424	24.0	*	HC G
12.10.2026	72.49	43.91	28.58	89.300	89.960	87.236	89.169	9.08	6.05	2.474	24.0		Ok
13.10.2026	73.26	44.02	29.23	80.410	81.350	78.512	80.636	9.72	5.89	2.305	24.0	*	HC G
14.10.2026	70.74	45.94	24.79	111.720	113.590	109.236	112.488	8.78	6.02	2.708	24.0	*	HC G
15.10.2026	72.01	46.52	25.49	104.270	104.860	101.889	103.811	9.50	5.94	2.570	24.0		Ok
16.10.2026	70.64	45.29	25.35	91.550	92.640	89.523	91.773	8.57	5.92	2.267	24.0		Ok
17.10.2026	71.54	44.80	26.74	78.120	79.540	76.350	78.810	9.34	5.92	2.044	24.0	*	HC G
18.10.2026	71.38	43.05	28.33	69.970	71.710	68.390	71.109	9.28	5.88	1.948	24.0	*	HC G
19.10.2026	72.44	46.43	26.02	104.640	105.600	102.186	104.503	9.10	6.13	2.592	24.0	*	HC G
20.10.2026	74.88	49.93	24.95	137.350	137.510	133.964	135.918	9.47	6.25	3.332	24.0		Ok
21.10.2026	70.39	48.57	21.83	137.620	138.470	134.590	136.960	9.05	6.23	2.928	24.0		Ok
22.10.2026	71.56	52.11	19.45	166.660	166.910	162.857	164.805	8.82	6.26	3.185	24.0		Ok
23.10.2026	75.05	48.65	26.40	139.970	139.040	136.527	137.472	9.64	6.26	3.479	24.0		Ok
24.10.2026	71.51	46.38	25.14	128.900	129.260	125.984	127.987	8.71	6.24	3.155	24.0		Ok
25.10.2026	70.76	46.71	24.05	132.900	133.890	129.943	132.547	8.76	6.13	3.129	24.0		Ok
Средние:	72.48	44.85	27.63	---	---	---	---	8.20	6.08	---	---		
Итого:	---	---	---	2886.050	2918.480	2818.913	2890.270	---	---	74.935	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
25.09.2026	44796.750	44335.430	43393.248	43658.397	1199.465	11330.2
25.10.2026	47682.800	47253.900	46212.160	46548.669	1274.399	12050.2
Итого:	2886.050	2918.470	2818.912	2890.272	74.934	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Юлиуса Фучика, дом 11 - Октябрь 2026	
Помещение	Объем
Кв. 1	0,455384
Кв. 2	0,014400
Кв. 3	0,369498
Кв. 4	0,218962
Кв. 5	0,507764
Кв. 6	0,166000
Кв. 7	0,000000
Кв. 8	0,068000
Кв. 9	0,200000
Кв. 10	0,507764
Кв. 11	0,456799
Кв. 12	0,341656
Кв. 13	0,368554
Кв. 14	0,219434
Кв. 15	0,319100
Кв. 16	0,455384
Кв. 17	0,234100
Кв. 18	0,368554
Кв. 19	0,219434
Кв. 20	0,267300
Кв. 21	0,453968
Кв. 22	0,169300
Кв. 23	0,001100
Кв. 24	0,219905
Кв. 25	0,508708
Кв. 26	0,456327
Кв. 27	0,110600
Кв. 28	0,298700
Кв. 29	0,000000
Кв. 30	0,509652
Кв. 31	0,457271
Кв. 32	0,342128
Кв. 33	3,000000
Кв. 34	0,452552
Кв. 35	0,000000
Кв. 36	0,226100
Кв. 37	0,174000
Кв. 38	0,458687
Кв. 39	0,454912
Кв. 40	0,363000
Кв. 41	-0,580000
Кв. 42	0,000000
Кв. 43	-0,610000
Кв. 44	0,163400
Кв. 45	0,357700
Кв. 46	0,453968
Кв. 47	0,037500
Кв. 48	0,341656
Кв. 49	0,002000
Кв. 50	0,495500
Кв. 51	0,000000
Кв. 52	0,197800
Кв. 53	0,151700
Кв. 54	0,451136
Кв. 55	0,454440
Кв. 56	-3,891000
Кв. 57	0,149900
Кв. 58	0,453968
Кв. 59	0,004500
Кв. 60	0,000000
Кв. 61	0,056300
Кв. 62	0,428957
Кв. 63	0,454440
Кв. 64	0,340240
Кв. 65	0,356756
Кв. 66	0,987100
Кв. 67	0,004400
Кв. 68	0,040000
Кв. 69	0,147600
Кв. 70	0,150000
Кв. 71	0,456327

Кв. 72	0,322200
Кв. 73	0,000000
Кв. 74	0,016500
Кв. 75	0,082800
Кв. 76	0,455855
Кв. 77	0,504933
Кв. 78	0,218490
Кв. 79	0,000000
Кв. 80	0,337409
Кв. 81	0,220000
Кв. 82	0,290600
Кв. 83	0,218018
Кв. 84	0,344400
Кв. 85	0,236900
Кв. 86	0,070300
Кв. 87	0,640000
Кв. 88	0,116000
Кв. 89	0,210000
Кв. 90	0,337880
Кв. 91	0,243400
Кв. 92	0,507293
Кв. 93	0,035100
Кв. 94	-0,455089
Кв. 95	0,338824
Кв. 96	0,000000
Кв. 97	0,000000
Кв. 98	0,215658
Кв. 99	0,097900
Кв. 99а	0,138267
Кв. 100	0,337409
Кв. 101	0,355600
Кв. 102	0,506349
Кв. 103	0,217546
Кв. 104	0,000000
Кв. 105	0,338352
Кв. 106	0,457743
Кв. 107	0,505877
Кв. 108	0,217074
Кв. 109	0,209600
Кв. 110	0,338824
Кв. 111	0,434000
Кв. 112	0,400000
Кв. 113	0,217546
Кв. 114	0,380823
Кв. 115	0,338824
Кв. 116	0,460103
Кв. 117	0,507764
Кв. 118	0,117500
Кв. 119	0,105000
Кв. 120	0,339768
Кв. 121	0,050000
Кв. 122	0,000000
Кв. 123	0,217546
Кв. 124	0,385070
Кв. 125	0,070000
Кв. 126	0,456799
Кв. 127	0,509180
Кв. 128	0,000000
Кв. 129	0,382239
Кв. 130	0,337880
Кв. 131	0,246900
Оф. 1/11	0,703131
Оф. 2/11	0,433676
Оф. 3/11	0,715872
Оф. 4/11	1,097000
Оф. 5/11	1,173900
Оф. 6/11	0,715400
Оф. 7/11	0,437451
Оф. 8/11	0,817331
	37,750000