Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за Октябрь 2026

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Октябрь	118,3	66,12	52,08	3274,08

Площадь офисов – 3131,7 м2,

Площадь жилых помещений – 16842,5 м2

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^д - \sum V_i)}{S^{об}} \right) \times T^т,$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$V^д$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{об}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

$T^т$ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Отчет о суточных параметрах
(26.09.2026 0:00:00 - 25.10.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Щербакова ул, д. 74 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ")
Прибор: СПТ944 (ООО "УК "СОЗВЕЗДИЕ") Заводской номер: 5075
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=2

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	P1	P2	P3	Qtv	Qg	tхв	Pхв	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	МПа	Гкал	Гкал	°C	МПа	ч	ч	
26.09.2026	72.44	40.98	0.00	31.45	127.24	121.08	0.00	124.28	120.12	4.15	0.70	0.54	0.00	4.082	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
27.09.2026	72.44	41.10	0.00	31.34	140.24	133.91	0.02	136.97	132.84	4.07	0.69	0.54	0.00	4.464	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
28.09.2026	72.64	40.75	0.00	31.90	141.80	133.44	0.00	138.48	132.40	6.08	0.68	0.54	0.00	4.674	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
29.09.2026	72.12	41.02	0.00	31.10	131.54	125.46	0.02	128.50	124.47	3.94	0.67	0.54	0.00	4.166	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
30.09.2026	72.73	40.90	0.00	31.83	131.62	126.70	0.00	128.53	125.70	2.47	0.67	0.55	0.00	4.204	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
01.10.2026	72.80	41.01	0.00	31.80	135.70	130.98	0.00	132.51	129.94	2.52	0.66	0.54	0.00	4.317	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
02.10.2026	72.95	40.89	0.00	32.06	135.15	130.36	0.00	131.96	129.33	2.32	0.64	0.53	0.00	4.326	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
03.10.2026	72.24	41.35	0.00	30.89	163.23	157.74	0.00	159.45	156.46	2.77	0.69	0.56	0.00	5.018	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
04.10.2026	73.34	40.90	0.00	32.44	177.75	172.23	0.00	173.51	170.87	2.02	0.75	0.57	0.00	5.714	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
05.10.2026	73.66	41.06	0.00	32.60	209.51	203.87	0.00	204.48	202.25	1.52	0.73	0.58	0.00	6.729	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
06.10.2026	74.28	42.05	0.00	32.24	233.78	226.48	0.00	228.07	224.59	2.54	0.68	0.55	0.00	7.469	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
07.10.2026	75.19	41.49	0.00	33.69	228.76	220.62	0.00	223.06	218.83	3.64	0.67	0.55	0.00	7.660	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
08.10.2026	73.66	41.75	0.00	31.92	234.59	226.27	0.00	228.95	224.41	4.09	0.68	0.56	0.00	7.477	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
09.10.2026	73.60	39.83	0.00	33.78	194.21	186.14	0.00	189.55	184.75	4.50	0.68	0.55	0.00	6.579	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
10.10.2026	73.06	40.30	0.00	32.75	200.71	191.24	0.01	195.96	189.78	6.20	0.68	0.56	0.00	6.666	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
11.10.2026	73.53	40.31	0.00	33.22	199.23	189.67	0.00	194.46	188.21	6.06	0.69	0.56	0.00	6.690	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
12.10.2026	73.74	39.14	0.00	34.60	170.30	158.26	0.02	166.21	157.11	9.12	0.70	0.55	0.00	6.083	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
13.10.2026	73.05	39.46	0.00	33.59	167.15	154.09	0.00	163.20	152.96	10.24	0.69	0.55	0.00	5.878	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
14.10.2026	73.10	39.53	0.00	33.57	159.86	148.10	0.01	156.07	147.01	9.07	0.69	0.54	0.00	5.609	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
15.10.2026	72.77	39.80	0.00	32.97	184.37	170.52	0.00	180.04	169.24	10.80	0.69	0.56	0.00	6.351	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
16.10.2026	73.18	39.74	0.00	33.45	170.19	160.09	0.00	166.15	158.90	7.26	0.68	0.54	0.00	5.836	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
17.10.2026	73.30	39.65	0.00	33.64	163.43	152.49	0.00	159.54	151.36	8.18	0.72	0.57	0.00	5.691	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
18.10.2026	72.60	39.88	0.00	32.72	158.96	149.02	0.00	155.24	147.90	7.34	0.69	0.56	0.00	5.372	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
19.10.2026	72.61	37.66	0.00	34.95	145.60	136.72	0.73	142.19	135.80	7.12	0.68	0.55	0.00	5.211	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
20.10.2026	74.20	37.03	0.00	37.17	156.88	147.68	5.61	153.06	146.73	11.91	0.70	0.57	0.00	6.127	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
21.10.2026	74.48	39.74	0.00	34.74	207.37	196.46	5.70	202.28	194.99	12.94	0.67	0.56	0.00	7.545	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
22.10.2026	72.43	38.68	0.00	33.76	201.06	190.49	2.37	196.38	189.15	9.49	0.67	0.57	0.00	6.993	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
23.10.2026	72.88	40.79	0.00	32.10	225.68	211.95	0.00	220.36	210.29	10.07	0.67	0.58	0.00	7.490	0.000	0.00	0.10	24.0	23.6	*
24.10.2026	73.15	43.19	0.00	29.96	263.91	242.93	0.00	257.65	240.80	16.86	0.67	0.58	0.00	8.444	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
25.10.2026	72.90	42.14	0.00	30.75	237.85	214.28	0.02	232.24	212.49	19.77	0.71	0.58	0.00	7.984	0.000	0.00	0.10	24.0	24.0	
Средние:	73.17	40.40	0.00	32.77	---	---	---	---	---	---	0.69	0.56	0.00	---	---	0.00	0.10	---	---	
Итого:	---	---	---	---	5397.67	5109.27	14.51	5269.35	5069.67	209.06	---	---	---	180.852	0.000	---	---	720.0	719.6	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qtv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.09.2026	5694.23	5611.95	1.91	5566.81	5553.99	46.17	136.199	0.000	2434.3	2100.2
25.10.2026	11091.90	10721.22	16.42	10836.16	10623.66	255.23	317.051	0.000	3154.3	2819.8
Итого:	5397.67	5109.27	14.51	5269.35	5069.67	209.06	180.852	0.000	720.0	719.6

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Щербакова, дом 74 - Октябрь 2026		
Помещение	Без ИПУ	Объем
Кв. 1		
Кв. 2	0,079731	
Кв. 3		0,344000
Кв. 4		0,181000
Кв. 5		0,014000
Кв. 6		0,486000
Кв. 7		0,008000
Кв. 8		0,323000
Кв. 9		
Кв. 10	0,080026	
Кв. 11		0,106600
Кв. 12		0,246100
Кв. 13		0,266000
Кв. 14		0,096000
Кв. 15		0,508000
Кв. 16		
Кв. 17		
Кв. 18	0,080026	
Кв. 19		0,170000
Кв. 20		0,060000
Кв. 21		0,135900
Кв. 22		0,347000
Кв. 23		
Кв. 24		0,301000
Кв. 25	0,168321	
Кв. 26	0,079436	
Кв. 27		0,469000
Кв. 28		0,002000
Кв. 29		0,155000
Кв. 30		0,418000
Кв. 31		0,315000
Кв. 32		0,054000
Кв. 33		
Кв. 34		
Кв. 35		
Кв. 36	0,110442	
Кв. 37	0,109852	
Кв. 38		0,411000
Кв. 39		0,301000
Кв. 40		0,265000
Кв. 41		0,040000
Кв. 42		0,374000
Кв. 43		0,157000
Кв. 44		
Кв. 45	0,109852	
Кв. 46	0,212025	
Кв. 47	0,160348	
Кв. 48		0,048000
Кв. 49		
Кв. 50		
Кв. 51		
Кв. 52		
Кв. 53		0,215000
Кв. 54		0,232000
Кв. 55		
Кв. 56	0,118711	
Кв. 57		0,049000
Кв. 58		0,379000
Кв. 59		0,139000
Кв. 60		0,282000
Кв. 61	0,109556	
Кв. 62		0,314000
Кв. 63		0,078000
Кв. 64	0,118711	
Кв. 65		
Кв. 66		0,005200
Кв. 67		0,045000

Кв. 68		0,088000
Кв. 69		0,448000
Кв. 70		0,001000
Кв. 71		0,223700
Кв. 72		
Кв. 73		0,443000
Кв. 74		0,003000
Кв. 75		0,285000
Кв. 76		0,028000
Кв. 77		
Кв. 78	0,213797	
Кв. 79		
Кв. 80	0,118711	
Кв. 81		0,059000
Кв. 82		0,102000
Кв. 83		0,259000
Кв. 84		0,265000
Кв. 85		0,357000
Кв. 86	0,213502	
Кв. 87		
Кв. 88		0,073000
Кв. 89		0,087000
Кв. 90	0,078255	
Кв. 91		0,324000
Кв. 92		0,313000
Кв. 93		
Кв. 94		0,211000
Кв. 95	0,159167	
Кв. 96	0,117234	
Кв. 97	0,168321	
Кв. 98		
Кв. 99		0,011000
Кв. 100		0,198000
Кв. 101	0,108966	
Кв. 102		0,347200
Кв. 103		
Кв. 104		0,081000
Кв. 105		0,285000
Кв. 106		0,901000
Кв. 107		0,010000
Кв. 108		
Кв. 109	0,108670	
Кв. 110		0,174000
Кв. 111		0,018000
Кв. 112	0,117825	
Кв. 113		0,282000
Кв. 114		0,284000
Кв. 115		0,146000
Кв. 116		
Кв. 117		
Кв. 118		0,537000
Кв. 119		0,266000
Кв. 120		0,316000
Кв. 121		0,466000
Кв. 122		
Кв. 123		0,145200
Кв. 124		0,192400
Кв. 125		0,082000
Кв. 126		0,103000
Кв. 127		0,118000
Кв. 128		0,710000
Кв. 129		0,001000
Кв. 130	0,079436	
Кв. 131		0,253000
Кв. 132		0,003000
Кв. 133	0,111623	
Кв. 134		0,431000
Кв. 135		
Кв. 136		0,121000
Кв. 137		0,001000

Кв. 138		0,037000
Кв. 139		0,622000
Кв. 140		
Кв. 141		0,194000
Кв. 142		0,056000
Кв. 143		0,134000
Кв. 144		
Кв. 145		0,243000
Кв. 146		
Кв. 147		0,148000
Кв. 148		0,269000
Кв. 149	0,111033	
Кв. 150	0,171569	
Кв. 151		
Кв. 152		0,274000
Кв. 153		
Кв. 154		
Кв. 155		
Кв. 156	0,109556	
Кв. 157		0,059000
Кв. 158		0,342400
Кв. 159		0,124000
Кв. 160		
Кв. 161		0,256200
Кв. 162		0,001000
Кв. 163		
Кв. 164		0,049000
Кв. 165		0,208000
Кв. 166		
Кв. 167		
Кв. 168		
Кв. 169		0,424000
Кв. 170	0,079436	
Кв. 171		0,276000
Кв. 172		0,230600
Кв. 173	0,109556	
Кв. 174		0,005000
Кв. 175		0,324600
Кв. 176	0,167730	
Кв. 177		0,076000
Кв. 178		
Кв. 179		0,234600
Кв. 180		0,127000
Кв. 181		
Кв. 182		0,375100
Кв. 183		0,020000
Кв. 184		0,005000
Кв. 185		0,008000
Кв. 186		3,110000
Кв. 187		0,145000
Кв. 188		0,425000
Кв. 189		0,111000
Кв. 190		
Кв. 191		0,128000
Кв. 192		0,044000
Кв. 193		
Кв. 194		0,509100
Кв. 195		0,134000
Кв. 196		0,128000
Кв. 197		
Кв. 198		
Кв. 199		0,008000
Кв. 200	0,168321	
Кв. 201		0,252000
Кв. 202		0,064000
Кв. 203		0,051200
Кв. 204		
Кв. 205	0,110442	
Кв. 206		0,396000
Кв. 207		

Кв. 208		0,057000
Кв. 209		
Кв. 210	0,077959	
Кв. 211		0,248000
Кв. 212	0,108670	
Кв. 213		0,098000
Кв. 214		0,070000
Кв. 215		0,025000
Кв. 216		0,036000
Кв. 217		0,107800
Кв. 218		0,008000
Кв. 219		0,207000
Кв. 220		0,297000
Кв. 221		
Кв. 222		
Кв. 223		
Кв. 224		
Кв. 225		
Кв. 226		0,402000
Кв. 227		0,351000
Кв. 228		0,073000
Кв. 229		0,056000
Кв. 230	0,170979	
Кв. 231		0,122000
Кв. 232		
Кв. 233	0,117234	
Кв. 234		0,188000
Кв. 235		0,381000
Кв. 236		0,348000
Кв. 237		0,340000
Кв. 238		0,175000
Кв. 239		0,081000
Кв. 240		0,121000
Кв. 241	0,116348	
Кв. 242		
Кв. 243	0,212321	
Кв. 244	0,109852	
Кв. 245		0,016000
Кв. 246		0,349000
Кв. 247		
Кв. 248		0,176900
Кв. 249		0,271000
Кв. 250		0,163000
Кв. 251		0,809000
Кв. 252		0,199000
Кв. 253		
Кв. 254		0,379000
Кв. 255		0,001000
Кв. 256		
Кв. 257	0,116348	
Кв. 258		0,152000
Кв. 259		0,065000
Кв. 260		0,110000
Кв. 261		0,342000
Кв. 262		0,013000
Кв. 263		
Кв. 264		0,267000
Кв. 265		
Кв. 266		0,248000
Кв. 267		0,464000
Кв. 268		
Кв. 269		
Кв. 270		0,387000
Кв. 271		0,010000
Кв. 272		0,179000
Кв. 273		0,266000
Кв. 274		0,328000
Кв. 275		0,091000
Кв. 276	0,109556	
Кв. 277		0,206000

Кв. 278		0,017000
Кв. 279		0,059000
Кв. 280		0,353000
Кв. 281		0,089000
Кв. 282		0,223000
Кв. 283		0,711000
Кв. 284		
Кв. 285		
Кв. 286		0,623000
Кв. 287		0,100000
Кв. 288		0,381000
Кв. 289		0,040000
Кв. 290		0,690800
Кв. 291		0,266000
Кв. 292		0,453000
Кв. 293	0,111033	
Кв. 294		0,388000
Кв. 295		
Кв. 296		0,066000
Кв. 297	0,116939	
Кв. 298		
Кв. 299		
Кв. 300		
Кв. 301	0,111033	
Кв. 302		
Кв. 303		
Кв. 304		0,182000
Кв. 305		0,141000
Кв. 306		0,351000
Кв. 307		0,359000
Кв. 308	0,108966	
Кв. 309		0,092000
Кв. 310		0,106000
Кв. 311		0,096000
Кв. 312		0,160000
Кв. 313	0,116053	
Кв. 314		0,190000
Кв. 315		
Кв. 316		0,041000
Кв. 317	0,111919	
Кв. 318		0,177000
Кв. 319		
Кв. 320		0,300000
Кв. 321	0,115167	
Кв. 322	0,157986	
Кв. 323		0,642000
Кв. 324		0,006000
Кв. 325		0,101000
Кв. 326		0,002000
Кв. 327		0,083000
Кв. 328		0,036000
Кв. 329		0,048500
Кв. 329		0,004850
Кв. 330		0,104000
Кв. 331		0,185000
Кв. 332		0,267000
Кв. 333	0,110442	
Кв. 334		0,399000
Кв. 335		0,157000
Кв. 336		
Кв. 337	0,115758	
Кв. 338	0,158281	
Кв. 339		0,240000
Кв. 340	0,107489	
Кв. 341		0,070000
Кв. 342		
Кв. 343		0,107000
Кв. 344		0,336000
Кв. 345	0,115758	
Кв. 346		0,045000

Кв. 347		0,001000
Кв. 348		0,392000
Кв. 349		0,122000
Кв. 350		0,072000
Кв. 351		
Кв. 352		0,144000
Кв. 353		0,411000
Кв. 354		
Кв. 355		0,822000
Кв. 356		0,014000
Кв. 357		
Кв. 358		0,655000
Кв. 359		0,262000
Кв. 360	0,170683	
Оф. 1	0,175851	
Оф. 1.1	0,926061	
Оф. 1.2	0,175851	
Оф. 1.3	0,820639	
Оф. 2	0,929900	
Оф. 2.2	0,179483	
Оф. 2.3	0,179483	
Оф. 2.4	0,837589	
Оф. 3	0,922813	
Оф. 3.3	0,144106	
Оф. 3.4	0,292317	
Оф. 3.5	0,144077	
Оф. 3.6	0,672457	
Оф. 4	0,951161	
Оф. 5	0,918088	
Оф. 6		
	15,296837	**50,827600**